

Сведения о размерах потерь, возникших в сетях ОАО «ЛПИ им.М.М.Громова» в 2015 году.

Фактические потери	Уровень напряжения	кВт.ч	%
	Всего	1 333 500	5,0
	ВН	-	-
	СН1	-	-
	СН2	1 240 200	4,6502
	НН	93 300	0,3498
Соотношение размера потерь к фактически переданной электроэнергии по сетям		1/8,25	
Нормативные потери		1 493 000	5,0
Отклонение от норматива		159 500	0
Размер оплаченных потерь, включая НДС, в тыс.руб.		-	-
Размер потерь, оплаченных потребителями при осуществлении расчетов за электроэнергию, в тыс.руб.		-	-

Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь - сайт Минэнерго РФ.
 Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь - Российская газета.

Основные мероприятия по снижению технологических потерь электрической энергии в сетях за 2015 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Заграты		Снижение потерь, кВт			Срок исполнения	Источник финансирования
		план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.	план, кВт.час	факт, кВт.час	факт, тыс.руб.		
1	2		3	4			5	6
1	Организационные мероприятия							
1.1	Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ		-				в течение года	Собственные средства предприятия
1.2	Составление и анализ небалансов электроэнергии		-				ежемесячно	
1.3	Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии		-				в течение года	
1.4	Оптимизация и контроль потребляемой мощности		-				ежемесячно	
2.	Технические мероприятия		-				в течение года	
2.1	Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии	15,34	13,84	40005	40005	119,61	в течение года	

Главный инженер

ОАО «ЛИИ имени М.М.Громова»

Ю.М.Михеев

