

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «ЛИИ им.М.М.Громова» за период- январь 2016 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	Ремонт оборудования в январе 2016г. не производился.					

Главный инженер



Handwritten signature in blue ink.

Ю.М.Михеев

Handwritten mark or signature in blue ink.

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов «ОАО ЛИИ им.М.М.Громова» за период: февраль 2016 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	3	4	5	6	7	8
1	ТП-24	в/в ячейки	Замена старых в/в ячеек в ТП-24 на ячейки КСО 298 с вакуумными выключателями и электронной системой защиты в кол-ве 20 шт.	05.02.16г.	18.02.16г.	14 дней

Главный инженер



Ю.М.Михеев



О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова» за период- март 2016 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	3	4	5	6	7	8
Ремонт оборудования в марте 2016г. не производился.						

Главный инженер



Handwritten signature in blue ink.

Ю.М.Михеев

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «ЛИИ им.М.М.Громова» за период-апрель 2016 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней	
1	3	4	5	6	7	8	
1	Ремонт оборудования в апреле 2016г. не производился.						

Главный инженер



Ю.М. Михеев

Ю.М. Михеев

✓

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ОАО «Летно – исследовательский институт им.М.М.Громова» за I квартал 2016 года

№ п/п	Наименование центра питания	Месторасположение центра питания	Установленная мощность трансформаторов, (шт. *кВА)	Присоединенная мощность энергопринимающих устройств по действующим договорам на технологическое присоединение, кВА		Объем свободной мощности по центрам питания, кВА	
				Уровень напряжения, кВ	Уровень напряжения, кВ	Уровень напряжения, кВ	Уровень напряжения, кВ
1	2	3	4	10	0,4	10	0,4
1	ТП - 33	На территории ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова, г.Жуковский, ул.Гарнаева, д.2 – А.	800	5	6	7	8
2	ТП - 8		800	-	200	300	
3	ТП - 35		9700	560	175		
4	ТП - 10		800	320	3094		
5	ТП - ЦРП		800	-	-		
6	ТП - 1		180	2000	-		
7	ТП - 2		640	-	-		
8	ТП - 3		880	-	222		
9	ТП - 4		1120	-	504	200	
10	ТП - 5		1120	-	-		
11	ТП - 6		2560	222	560		
			2560	-	1455		

28	ТП - 21	На территории ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова, г.Жуковский, ул.Гарнаева, д.2 – А.	800	-	-		
29	ТП - 25		100	-	-		
30	ТП - 27		400	-	133		
31	ТП - 28		400	360	166		
32	ТП - 32		800	-	395		
33	ТП - 38		800	-	-		
34	ТП - 40		1260	-	-		
35	ТП - А3		3000	-	-		
36	РП - 2		400	-	-		
37	ТП - 19		50	-	-		
38	ТП - 42		100	-	-		
39	ТП - 43	80	-	-			
40	ТП - 44	80	-	-			
41	ТП - 45	200	-	-			
ВСЕГО:		48 110	12 462	9 854	700	100	

Главный инженер



Handwritten signature in blue ink.

Ю.М.Михеев