

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов «ОАО ЛИИ им.М.М.Громова» за период: июль 2016 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	3	4	5	6	7	8
1	ТП-6 - ТП-29	Кабель СБ-10-3х70	Ремонт повреждения кабельной линии СБ-10-3х70 между ТП-6 - ТП-29	12.07.16г.	14.07.16г.	3 дня

Главный инженер



Ю.М.Михеев