

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов «ОАО ЛИИ им.М.М.Громова» за период: август 2016 года.

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	3	4	5	6	7	8
1	ЦРП - ТП-15 - ТП-16	Кабель СБ-10 -3х95	Ремонт повреждения кабельной линии СБ-10-3х95 между ЦРП - ТП-15 - ТП-16	23.08.16г.	26.08.16г.	4 дня

Первый заместитель генерального директора



С.Т. Ангельчук
С.Т.Ангельчук