

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов «АО ЛИИ им.М.М.Громова» за период: октябрь 2016 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	3	4	5	6	7	8
1	ТП-44 –ТП-45	2Кабеля АВВБшв 3х70	Ремонт повреждения 2-х кабельных линий АВВБшв 3х70	15.10.16г.	16.10.16г.	2 дня
2	ТП-24	Блок автоматики КСО-298	Замена блока автоматики в КСО-298	23.10.16г.	23.10.16г.	5 часов

Главный инженер



Ю.М.Михеев