

Сведения об объемах недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в 2017г

I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего за 2017 год, (кВт.ч)
Наименование отключенной подстанции; Уровень напряжения, кВ.; Объем недопоставленной электрической энергии Всего(кВт.ч):	Наименование отключенной подстанции; Уровень напряжения, кВ.; Объем недопоставленной электрической энергии Всего(кВт.ч):	Наименование отключенной подстанции; Уровень напряжения, кВ. ; Объем недопоставленной электрической энергии Всего(кВт.ч):	Наименование отключенной подстанции; Уровень напряжения, кВ. ; Объем недопоставленной электрической энергии Всего(кВт.ч):	
1	2	3	4	5
Аварийных отключений не было, электрическая энергия поставлена в полном объеме.	Аварийных отключений не было, электрическая энергия поставлена в полном объеме.	Аварийных отключений не было, электрическая энергия поставлена в полном объеме.	Авария на ТП-175,фид.14 (Питающий центр МОЭСК) Отключены ТП-7; ТП-3; ТП-29; ТП-6 Уровень напряжения -10 кВ Объем недопоставленной электроэнергии -1313,7 кВт.час.	1313,7 квт.час.

Главный инженер



Ю.М.Михеев