

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «ЛИИ им.М.М.Громова» за период: июль 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	3	4	5	6	7	8
1	ТП-16 - ТП-17	Кабель СБ-10-3х50мм2	Ремонт повреждения кабельной линии СБ-10-3х50мм2 -15м	06.07.17г.	07.07.17г.	2 дня
2	ТП-15 - ТП-16	Кабель СБ-10-3х50мм2	Ремонт повреждения кабельной линии СБ-10-3х50мм2 -12м	18.07.17г.	19.07.17г.	2 дня
3.	РП-2	Очаг заземления	Ремонт очага заземления	10.07.17г.	14.07.17г.	5 дней

Главный инженер



Ю.М. Михеев

Ю.М.Михеев