

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «ЛИИ им.М.М.Громова» за период: июнь 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	3	4	5	6	7	8
1	ТП-18 - ТП-19	Кабель СБ-10-3х50мм2	Ремонт повреждения кабельной линии СБ-10-3х50мм2 -15м	20.06.17г.	20.06.17г.	1 день

Главный инженер



Ю.М.Михеев