

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «ЛИИ им.М.М.Громова» за период: ноябрь 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	3	4	5	6	7	8
1	ТП-16 - ТП-17	Кабель ААБЛ 10-3х70мм ²	Ремонт повреждения кабельной линии ААБЛ-10-3х70мм ² -15м	06.11.17г.	07.11.17г.	2 дня
2.	РП-2 - РП-3	Кабель АСБ 10-3х185мм ²	Кабель АСБ 10- 3х185 мм ² концевая кабельная разделка	07.11.17г.	07.11.17г.	1 день

Главный инженер



Ю.М.Михеев