

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов «АО ЛИИ им.М.М.Громова» за период: декабрь 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	3	4	5	6	7	8
2	ТП-8 – ОРУ-6кВ	кабель АСБл -10 - 3x185 мм ² муфта соединительная и концевая	Ремонт кабельной линии АСБл -10 - 3x185 мм ² – 15 м, Муфта соединительная и концевая	12.12.18г.	13.12.18г.	2 дня

Главный инженер-начальник ЦЭО



А.Ю.Тимофеев