

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов «АО Лии им.М.М.Громова»

за период: ноябрь 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	3	4	5	6	7	8
1	а) РУ-10 кВ - тр-р №2 (ТП-6); б) КЛ-10 кВ ТП-11-ТП-32	а) Кабель АСБ-10 3х50 мм ² и две концевые муфты. б) Концевая муфта и соединительная муфта.	а) Ремонт кабельной перемычки АСБ-10-3х50мм ² -30 м, две концевые муфты; б) Замена соединительной муфты и концевой воронки.	20.11.18г.	21.11.18г.	2 дня

Главный инженер-начальник ЦЭО



А.Ю.Тимофеев