

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов «АО ЛИИ им.М.М.Громова» за период: январь 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	3	4	5	6	7	8
2	ТП-24 – ЦРП	кабель АСБ 3х240 мм ²	Ремонт повреждения кабельной линий АСБ 3х 240мм ²	22.01.18г.	23.01.18г.	2 дня

Главный инженер



Ю.М.Михеев