

Сведения об объемах недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I, II, III квартал 2018г

I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего за 2018 год, (кВт.ч)
Наименование отключенной подстанции; Уровень напряжения, кВ.; Объем недопоставленной электрической энергии Всего(кВт.ч):	Наименование отключенной подстанции; Уровень напряжения, кВ.; Объем недопоставленной электрической энергии Всего(кВт.ч):	Наименование отключенной подстанции; Уровень напряжения, кВ. ; Объем недопоставленной электрической энергии Всего(кВт.ч):	Наименование отключенной подстанции; Уровень напряжения, кВ. ; Объем недопоставленной электрической энергии Всего(кВт.ч):	
1	2	3	4	5
Аварийных отключений не было, электрическая энергия поставлена в полном объеме.	ТП-31, ф.17, ф.28 –короткое замыкание на концевой муфте подходящего кабеля к ТП-31. Уровень напряжения 0,4кВ. III катег. Надежности. Объем недопоставленной эл.энергии – 47,2 кВт.час.	Аварийных отключений не было, электрическая энергия поставлена в полном объеме.		

Главный инженер-начальник ЦЭО



А.Ю.Тимофеев