

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов «АО ЛИИ им.М.М.Громова» за период: декабрь 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	3	4	5	6	7	8
1	ТП-7, РУ-0,4 кВ	Секционный выключатель, вводные ячейки-4 шт.	Замена ячеек на ТП-7, РУ-0,4кВ в кол-ве 4 шт. и секционного выключателя	09.12.19г.	27.12.19г.	19 дней
2	ТП-22 – ТП-14	Кабельная линия СБ-3х50 -15м	Ремонт кабельной линии СБ-3х50 -15 м	10.12.19г.	11.12.19г.	2 дня
3	ПС 175, ф.14β - ТП-3	Кабельная линия СБ-3х240 -8м	Ремонт кабельной линии АСБ-3х240 -8 м	21.12.19г.	22.12.19г.	2 дня

Главный инженер-начальник ЦЭО



А.Ю.Тимофеев