

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов «АО ЛИИ им.М.М.Громова» за период: февраль 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	3	4	5	6	7	8
2	ТП- 3, ф.1	Реле РТ-40 -1шт.	Замена реле РТ-40 в ТП-3,ф.1	21.02.19г.	21.02.19г.	1 день

Главный инженер-начальник ЦЭО

М.П.



(Handwritten signature)

А.Ю.Тимофеев

(Handwritten initials)