

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов «АО ЛИИ им.М.М.Громова» за период: март 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	3	4	5	6	7	8
2	Н/в кабель от ВРЩ №3 до ВРУ центрального склада	Кабель АСБ - 3x25+1x10 мм <sup>2</sup> - 4 м, соединительная и концевая муфты	Ремонт кабельной линии АСБ - 3x25+1x10 мм <sup>2</sup> -4м Замена соединительной муфты – 1 шт.; Замена концевой муфты – 1 шт.	11.03.19 г.	11.03.19 г.	1 день

Главный инженер-начальник ЦЭО

М.П.



А.Ю.Тимофеев