

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов «АО ЛИИ им.М.М.Громова» за период: ноябрь 2019 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	3	4	5	6	7	8
1	ТП-17 – ТП-18	Кабель марки АСБ-10кВ- 3х50мм <sup>2</sup>	Замена поврежденного участка кабеля АСБ-10кВ- 3х50 -30м	12.11.19г.	13.11.19г.	2 дня
2	ТП-18 –ТП-19	Кабель марки АСБ-10кВ- 3х70мм <sup>2</sup>	Замена поврежденных участков кабеля АСБ-10кВ- 3х70 -23м АСБ-10кВ- 3х70 -18м	21.11.19г. 26.11.19г.	22.11.19г. 27.11.19г.	2 дня 2 дня

Главный инженер-начальник ЦЭО



А.Ю.Тимофеев