

ПАО "Россети Московский регион"

(наименование предприятия)

г. Подольск, ул. Кирова, д.65

Ведомственная принадлежность Филиал
Южные электрические сети

Абонент **АО "ЛИИ им. М.М.Громова"**

Питающий центр ПС-175

Фидер №10а, 10б, 24а, 130,117,14б

ТП № _____

ПРОТОКОЛ (суммарный)

Вычисления нагрузок и косинусов "фи" за **17 июня 2020г.**

по Ф. №10а, 10б, 24а, 130,117,14б

1. Результаты вычислений

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		тангенс "фи"	косинус "фи"	мощность кВА	мощн. вклоч.	компенс. уст.	ройств. квар.
	активный кВт*час	реактивный квар*час						
0-00						0		
1-00	2016		0	1	2016			
2-00	2010		0	1	2010			
3-00	1956		0	1	1956			
4-00	1861		0	1	1861			
5-00	1752		0	1	1752			
6-00	1741		0	1	1741			
7-00	1827		0	1	1827			
8-00	2270		0	1	2270			
9-00	2854		0	1	2854			
10-00	3548		0	1	3548			
11-00	3633		0	1	3633			
12-00	3764		0	1	3764			
13-00	3583		0	1	3583			
14-00	3556		0	1	3556			
15-00	3613		0	1	3613			
16-00	3472		0	1	3472			
17-00	3251		0	1	3251			
18-00	2677		0	1	2677			
19-00	2282		0	1	2282			
20-00	2117		0	1	2117			
21-00	2016		0	1	2016			
22-00	2070		0	1	2070			
23-00	2138		0	1	2138			
24-00	2109		0	1	2109			
часы	Потребление эл.энерг.		средняя нагрузка			средневзвешенный коэффициент мощности		
	активной кВт*ч	реактивной квар*ч	активная кВт*ч	реактивная квар*ч	полная кВА			
с 0 до 8 ч.	15 433	0,00	1929,13	0,00				
с 9 до 16 ч.	28 023	0,00	3502,88	0,00				
с 17 до 24 ч.	18 660	0,00	2332,50	0,00				
с 0 до 24 ч.	62 116	0,00	2588,17	0,00				



Главный инженер
начальник ЦЭО

подпись(ФИО)

Начальник
цеха электроснабжения

подпись(ФИО)

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones below it.