

О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства АО «ЛИИ им. М.М.Громова» за период: август 2020г.

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	2	3	4	5	6	7
1	ТП-30, ф.8	Концевая муфта, изолятор	Замена концевой муфты и проходного изолятора	27.08.2020	28.08.2020	1

Главный инженер – начальник ЦЭО



А.Ю.Тимофеев

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.