

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «ЛИИ им. М.М.Громова» за период: май 2020г.

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	2	3	4	5	6	7
1	Кабельная линия 10кВ ТП-5 ф.2 – ТП-14 ф.5	Кабельная линия	Монтаж муфты на расстоянии 510 метров от ТП-5 по трассе КЛ	21.05.2020	22.05.2020	1
2	Кабельная линия 10кВ ТП-5 ф.2 – ТП-14 ф.5	Кабельная линия	Монтаж кабельной вставки и двух муфт на расстоянии 180 метров от ТП-5 по трассе КЛ	22.05.2020	01.06.2020	11

Заместитель генерального директора по
производству и техническому развитию



В.А.Гафиатуллин

Handwritten signatures and initials in blue ink.