

Сведения об общей пропускной способности электрических сетейАО «ЛИИ им.М.М.Громова», I квартал 2020г

№ п/п	Наименование подстанции	Месторасположение подстанции	Пропускная способность, кВА	Максимальная, (разрешенная) мощность кВт
1	2	3	4	5
1	ТП - 33	На территории АО «ЛИИ им.М.М.Громова» (г.Жуковский, ул.Гарнаева, д.2-А)	800	200
2	ТП - 8		9700	300
3	ТП- 35		800	80
4	ТП- 10		800	100
5	ТП - ЦРП		-	-
6	ТП - 1		640	80
7	ТП - 2		880	200
8	ТП - 3		1120	150
9	ТП - 4		1120	180
10	ТП - 5		2560	450
11	ТП 6		2560	600
12	ТП 7		800	100
13	ТП 11		640	100
14	ТП 15		1680	100
15	ТП 18		1260	100

16	ТП 17	<p>На территории АО «ЛИИ им.М.М.Громова» (г.Жуковский, ул.Гарнаева, д.2-А)</p>	800	80
17	ТП 22		2720	1160
18	ТП 23		2120	740
19	ТП 26		2000	400
20	ТП 29		800	150
21	ТП 30		1120	150
22	ТП 31		880	200
23	ТП 13		1260	400
24	ТП 9		640	200
25	ТП -16		800	400
26	ТП - 21		100	30
27	ТП - 25		400	100
28	ТП - 28		800	100
29	ТП - 32		800	400
30	ТП 38		1260	300
31	ТП 40		3000	2520
32	ТП А3		400	40
33	ТП-А5		630	20
34	РП - 2		-	-
35	ТП 19		100	20
36	БКТП-42		80	20



37	БКТП-43	На территории АО «ЛИИ им.М.М.Громова» (г.Жуковский,ул.Гарнаева, д.2-А)	80	20
38	БКТП - 44		200	30
39	БКТП - 45		200	90
40	БКТП - 46		80	40
41	БКТП - 47		80	30
42	КТПН – 1600 (ТП - 18А)		500	200
43	КТПН – 1600 (ТП - 15А)		500	400
44	РП - 24		-	-
45	РП-3		-	-
46	ТП - 37		1000	1000
<b>ВСЕГО:</b>			<b>48 710</b>	<b>12 000</b>

Заместитель генерального директора по  
производству и техническому развитию



**В.А.Гафиатуллин**

*В.А. Гафиатуллин*  
*Виктор Александрович*