

ПАО "Россети Московский регион"

(наименование предприятия)

г. Подольск, ул. Кирова, д.65
Ведомственная принадлежность Филиал
Южные электрические сети

Абонент **АО "ЛИИ им. М.М.Громова"**

Питающий центр ПС-175
Фидер №10а, 10б, 24а, 130,117,14б
ТП № _____

ПРОТОКОЛ (суммарный)

Вычисления нагрузок и косинусов "фи" за **16 июня 2020г.**

по Ф. №10а, 10б, 24а, 130,117,14б

1. Результаты вычислений

час	Суммарный расход электроэнергии за 1 час		тангенс "фи"	косинус "фи"	мощность кВА	мощн. вклоч. компенс. уст-ройств. квар.
	активный кВт*час	реактивный квар*час				
0-00					0	
1-00	1886		0	1	1886	
2-00	1886		0	1	1886	
3-00	1828		0	1	1828	
4-00	1714		0	1	1714	
5-00	1585		0	1	1585	
6-00	1684		0	1	1684	
7-00	1968		0	1	1968	
8-00	2475		0	1	2475	
9-00	3081		0	1	3081	
10-00	3299		0	1	3299	
11-00	3468		0	1	3468	
12-00	3439		0	1	3439	
13-00	3331		0	1	3331	
14-00	3269		0	1	3269	
15-00	3226		0	1	3226	
16-00	2986		0	1	2986	
17-00	2595		0	1	2595	
18-00	2313		0	1	2313	
19-00	2142		0	1	2142	
20-00	2016		0	1	2016	
21-00	1949		0	1	1949	
22-00	2035		0	1	2035	
23-00	2019		0	1	2019	
24-00	2024		0	1	2024	
часы	Потребление эл.энерг.		средняя нагрузка			средневзвешенный коэффициент мощности
	активной кВт*ч	реактивной квар*ч	активная кВт*ч	реактивная квар*ч	полная кВА	
с 0 до 8 ч.	15 026	0,00	1878,25	0,00		
с 9 до 16 ч.	26 099	0,00	3262,38	0,00		
с 17 до 24 ч.	17 093	0,00	2136,63	0,00		
с 0 до 24 ч.	58 218	0,00	2425,75	0,00		

Главный инженер-начальник ЦЭО



подпись(ФИО)

Начальник цеха электроснабжения

подпись(ФИО)