


О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов «АО ЛИИ им.М.М.Громова» за период: апрель 2021 года

№ п/п	Наименование объекта	Оборудование	Вид ремонта	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта	Количество дней
1	3	4	5	6	7	8
1	ТП-18 ф.10 – ТП-19(ДПРМ-301)	Кабельная линия АСБ 10-3х70 -20м	Ремонт кабельной линии АСБ-10-3х70 м	13.04.21г.	14.04.21г.	2 дня
2	ТП-18 ф.2 – ТП-19(ДПРМ-301)	Кабельная линия АСБ 10-3х70 -20м	Ремонт кабельной линии АСБ-10-3х70 м	19.04.21г.	20.04.21г.	2 дня
3	ТП-18 ф.2 – ТП-19(ДПРМ-301) (второе повреждение)	Кабельная линия АСБ 10-3х70 -10м	Ремонт кабельной линии АСБ-10-3х70 м	22.04.21г.	23.04.21г.	2 дня
4	ТП-7 ф.1 – Трансформатор №2	Кабельная линия АСБ 10-3х70 -8м	Ремонт кабельной линии АСБ-10-3х70 м	25.04.21г.	26.04.21г.	2 дня

Главный инженер-начальник ЦЭО



А.Ю.Тимофеев

